



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министру образования
Оренбургской области
Ковалеву А.В.
г. Оренбург ул. Постникова, 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности**

«19» декабря 2006г.

№ 89

Отделом Государственного пожарного надзора по г.Сорочинску и Сорочинскому району «19» декабря 2006г. проведена проверка здания, помещения и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: г. Сорочинск ул. К.Маркса, 18 по заявлению соискателя в лице: директора средней школы Карасевой О.Н. на право получения лицензии: на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.

В ходе проверки установлено:

- Здание двухэтажное. Стены и перегородки нового здания кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, старого здания стены засыпные перекрытия деревянные, кровля - листовая жесть по деревянной обрешетке, степень огнестойкости 5. Деревянные элементы кровли не обработаны огнезащитным составом (предусмотрено целевой программой до 10.08.14г). Общая площадь заявленных помещений составляет 1520 м². Помещения принадлежат администрации г.Сорочинска и предназначены для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам.
- Отопление центральное.
- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания 60 Вт, заземление электрооборудования выполнено, замеры произведены ООО «Электросеть» протоколы измерения сопротивления изоляции № 73 от августа 2005г., протоколы измерения сопротивления заземления № 85 от августа 2005 г. Имеются устройства защитного отключения (УЗО), находятся в исправном состоянии, соединения электропроводящих жил выполнены сжимами.
- Постоянно находящихся в помещении в первую и во вторую смену по 300 человек, ночью 1 человек.

- Из здания с первого этажа выполнено четыре эвакуационных выходов непосредственно наружу, один из вестибюля, один из туалета, один из под лестничного марша, один из коридора. Со второго этажа выполнено два эвакуационных выхода через лестничные клетки, оборудованные дверьми с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. И один выход через наружную лестницу 3-го типа. Лестничный марш центральной лестницы деревянный (замена лестничного марша предусмотрена целевой программой в 2007 году). Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,5м) и протяженность пути эвакуации (требуется 60м / фактически 25,5 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.
- Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется два огнетушителя ОП-5, дата следующей перезарядки 2011 год, четыре огнетушителя ОУ-5, дата следующей перезарядки 2009 год, пять огнетушителей ОП-3, дата следующей перезарядки 2009 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (предусмотрено целевой программой до 10.08.11г.).
- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Площадь территории составляет 9450 м². На территорию школы предусмотрено 2 въезда. Противопожарные разрывы соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданиям имеются. Очистка территории вокруг здания от мусора и горючих материалов производится своевременно.
- Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от пожарного водоема, содержащегося в исправном состоянии, расположенного в 15 м. от здания школы, проезды и подъезды и обозначения имеются.
- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность имеется, обучение ответственное лицо по программе пожарно-технического минимума прошло, инструкции о мерах пожарной безопасности имеются, план эвакуации при пожаре имеется, журнал противопожарного инструктажа имеется.

ВЫВОД: система пожарной безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности

образовательная деятельность по образовательным программам.

Начальник ОГПН
по г.Сорочинску и Сорочинскому району
майор вн. службы

В.А. Торопчин